

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА «АЛКОР»

Лицензия № 9-Б/00064 Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидаций последствий стихийных бедствий от 26.10.2012 г. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации по проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты № 49/ЭО/24-ПБ от 17.06.2024 г.

«13» ноября 2024 года

г. Светлоград

ПРОТОКОЛ

проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности

Директором ООО фирма «Алкор» Кузьминовым Дмитрием Сергеевичем (аттестат компетентности эксперта -аудитора № 98/АЭ/24-ПБ от 17.06.2024 г.) на основании заявки от муниципального бюджетного учреждения культуры «Петровский организационно-методический центр» (МБУК «ПОМЦ») проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации (СПС); система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)).

Объект проверки, адрес: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Петровский организационно-методический центр» (МБУК «ПОМЦ»), Ставропольский край, р-н Петровский, г Светлоград, ул. Ленина, зд.14

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3).

При проведении испытаний, проводилась проверка соответствия примененных технических решений требованиям ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 27.12.2018г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППР № 1479 от 16.09.2020 г. (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; Приказ МЧС России от 31.07.2020 г. № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (СП 484.1311500.2020).

Наименование организации, выполнившей проект: документация отсутствует

Наименование и адрес организации, которой выполнен монтаж СПС и СОУЭ: документация отсутствует

Наличие договора на ремонт и техническое обслуживание СПС и СОУЭ: Договор №112С от 19.01.2024 г. Индивидуальный предприниматель Алаторцева Оксана Григорьевна, Лицензия №9-Б/00304 Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидаций последствий стихийных бедствий от 25.12.2013г.

Оборудование, использованное для испытаний: лазерный дальномер DISTO™D5, люксметр Testo 545, тестер SOLO-823, цифровой шумомер Testo 816, мультиметр.

В ходе проведения испытаний выявлены следующие нарушения: установка приборов приемно-контрольных пожарных (ППКП) и приборов пожарных управления (ППУ) не соответствуют нормативной документации (п. 5.12 СП 484.1311500.2020); правильность выбора и размещения пожарных извещателей не соответствует нормам (табл.А1, табл.5, табл.2 СП 484.1311500.2020); алгоритм принятия решения о пожаре не соответствует нормативной документации (п. 6.4 СП 484.1311500.2020); звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука (п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3 СП 3.13130-2009); деление объектов на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) не соответствуют нормативной документации (п. 6.3.3; СП 484.1311500.2020); проложенный кабель не соответствует нормативной документации (ГОСТ 31565-2012. СП 6.13130-2021); линии связи между компонентами систем пожарной автоматики (СПА) выполнены без обеспечения автоматического контроля их исправности (п. 5.17, п. 6.3.4 СП 484.1311500.2020); расположение звуковых оповещателей не соответствует нормативной документации (п. 4.4 СП 3.13130-2009); СОУЭ не имеет контроля линии оповещения (п. 3.4 СП 3.13130-2009);.

Выводы и предложения по результатам испытаний: содержание систем СПС и СОУЭ удовлетворительное. СПС и СОУЭ находятся в работоспособном состоянии. Обеспечено прохождение сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

Рекомендуется разработать проектную документацию на СПС и СОУЭ, в соответствии с действующими нормами и правилами на СПС и СОУЭ, и заменить СПС и СОУЭ в соответствии с данной проектной документацией.

Исполнитель:

Директор ООО фирма «Алкор» Д.С. Кузьминов

